



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



ATC
01-058

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 650 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

GAK- 599/14-OP

Predmet ispitivanja: kanalica od gline, dimenzija: 245 x 115 x 40mm,
prema SRPS B.D8.011 i SRPS B.D1.030

Naručilac: "POTISJE KANJIŽA" A.D, Kanjiža


Zahtev/Ponuda/Ugovor: Zahtev broj b.b od 03.10.2014. godine

Sadržaj: Ukupno 6 strana

Izveštaj odobrio: Laboratorija za građevinsku keramiku,
Rukovodilac,
dr Zagorka Radojević, dipl.ing
naučni savetnik



Beograd, oktobar 014. godine



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

3. NALAZ

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja kanalice od gline, dimenzija: 245x115x40mm, proizvođača "POTISJE KANJIŽA" A.D, **Kanjiža**, konstatuje se da su dobijeni rezultati u granicama propisanim standardom SRPS B.D1.030.

Ispitivane kanalice su prosečne nosivosti **3,51kN**.

Prosečna masa kanalice iznosi **1004g**., a prosečno upijanje vode je **13,01%**.

Kod ispitivanih kanalica nije konstatovano prisustvo štetnih soli, dok je prisustvo slobodnog kreča u dozvoljenim granicama.

Rezultati ispitivanja se odnose na ispitane uzorke. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja u slučaju kada nije obavljeno pod našom direktnom kontrolom. Izveštaj se ne sme umnožavati, niti objavljivati, izuzev u celini bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.
Napomena: Izveštaj broj: GAK-599/14-OP, iz oktobra 2014.godine, važi do 13.04.2015.godine, ("PRAVILNIK o tehničkim i drugim zahtevima za opekarske proizvode od gline i krečnosilikatne opeke i blokove").

Vodeći inženjer,


Dragan Stanković, ing. građ.

Rukovodilac ispitivanja,


dr Zagorka Radojević, dipl.ing

