



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd


Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za građevinsku keramiku

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 650 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

GAK- 120/16-OP

Predmet ispitivanja:	kanalica od gline, dimenzija: 330 x 115 x 40mm, prema SRPS B.D8.011 i SRPS B.D1.030
Naručilac:	“POTISJE KANJIŽA” A.D, Kanjiža
Zahtev/Ponuda/Ugovor:	Zahtev broj b.b od 12.04.2016. godine
Sadržaj:	Ukupno 6 strana
Uzorkovanje izvršio:	Predstavnik naručioca
Izveštaj odobrio:	Laboratorija za građevinsku keramiku, Rukovodilac u Laboratoriji,  dr. Zagorka Radojević, dipl.ing naučni savetnik



Beograd, 27.04. 2016. godine



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

3. NALAZ

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja kanalice od gline, dimenzija:330x115x40mm, proizvođača "POTISJE KANJIŽA" A.D, **Kanjiža**, konstatuje se da su dobijeni rezultati u granicama propisanim standardom SRPS B.D1.030.

Ispitivane kanalice su prosečne nosivosti **3.50kN**.

Prosečna masa kanalice iznosi **1371g.**, a prosečno upijanje vode je **13.23%**.

Kod ispitivanih kanalice nije konstatovano prisustvo štetnih soli, dok je prisustvo slobodnog kreča u dozvoljenim granicama.

Rezultati ispitivanja se odnose na ispitane uzorke. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja u slučaju kada nije obavljeno pod našom direktnom kontrolom. Izveštaj se ne sme umnožavati, niti objavljivati, izuzev u celini bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Napomena: Izveštaj broj: GAK-120/16-OP, iz aprila 2016.godine, važi do 27.10.2016.godine, ("PRAVILNIK o tehničkim i drugim zahtevima za opekarske proizvode od gline i krečnosilikatne opeke i blokove").

Vodeći inženjer,

Dragan Stanković, ing.građ.

Rukovodilac ispitivanja,



dr. Zagerka Radojević, dipl.ing